

Of. n° 127/2022-NPD/GAB/PMA

21 de novembro de 2022

A Senhora

JÉSSICA BRENDA ARAÚJO MOTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Inserção de informações e esclarecimentos referente aos produtos químicos Policloreto de Alumínio (PAC) e Polímero Catiônico.

Referência: Pregão Eletrônico n° 097/2022.

Prezada Senhora,

1. Com honra dos cumprimentos, vimos por meio deste apresentar especificações técnicas complementares referente aos produtos químicos Policloreto de Alumínio (PAC), produto a ser utilizado na operação da Estação de Tratamento de Água - ETA, e Polímero Catiônico, produto a ser utilizado na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

2. Os produtos químicos deverão ser fornecidos nas seguintes densidades:

- a. Policloreto de Alumínio (PAC): Densidade – 1,32 ~ 1,36 g/cm³.
- b. Polímero Catiônico: Densidade – 0,75 g/cm³.

3. Diante disso, esclarecemos que o fornecimento dos itens deverá ser realizado em forma líquida, em quantidade e condições de fornecimento especificadas no Termo de Referência.

4. O licitante deverá considerar, para a composição do custo unitário dos produtos para o fornecimento em conformidade com as condições estabelecidas, a conversão de unidade, sendo inclusos nos custos as despesas operacionais e acessórias para fornecimento em conformidade.

5. Sem mais, permanecemos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vagner Nascimento Costa
Eng. Ambiental – Mat. 153873-0
Núcleo de Planejamento e Desenvolvimento
Gabinete do Prefeito